

महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा
जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा अकोला

ई मेल : dphl.akl@gmail.com

दुरध्वनी क्रमांक : ०७२४/२४३७००३

पाणी नमुन्याचा सूक्ष्मजीवीय अहवाल

प्रति, मुख्याध्यापक, आर.डि.जी. पब्लिक स्कुल, अकोला
पाठनिघातपत्र क्रमांक व दिनांक :- १७/०३/२०२०
प्रयोगशाळा संदर्भ क्रमांक :- ४९०-९२

नमुना घेतल्याचा दिनांक :- १७/०३/२०२०
नमुना पोरोचल्याचा दिनांक :- १७/०३/२०२०
परीक्षण सुरु केल्याचा :- १७/०३/२०२०

| अ.क्र. | नमुन्याचे विवरण | परिक्षणाचे निष्कर्ष | | | अभिप्राय |
|--------|---|--|-------------------|---------|----------|
| | | प्रति १०० मि.ली. नमुन्यातील संभाव्य सूक्ष्मजंतूंची संख्या | | | |
| | | कोलीफॉर्म | थरमोटॉलरंट जीवाणू | इ.कोलाय | |
| १. | पाणी नमुना पहिला मजला आर.डि.जी. पब्लिक स्कुल, अकोला | आपले पत्र क्रं. ————— दिनांक..... 17/2/20... अन्वये प्राप्त पाणी नमुने क्रं. (1) ते (3) पिण्यास योग्य आढळले आहेत. | | | |
| २. | पाणी नमुना दुसरा मजला आर.डि.जी. पब्लिक स्कुल, अकोला | | | | |
| ३. | पाणी नमुना चौथा मजला आर.डि.जी. पब्लिक स्कुल, अकोला | | | | |

अहवाल तयार करताना अयोग्य पाण्यावर योग्य प्रमाणात क्लोरिनची प्रक्रिया केल्यानंतर व सूक्ष्मजीवीय पुनरुत्पादनानंतर पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते पाणी पिण्यासाठी वापरता येईल.

अहवाल क्रमांक 1226

दिनांक:- 20-3-20

मुख्य अध्यापक शास्त्रज्ञ
जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, अकोला